

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KRI.271.5.2025

Gmina Podedwórze (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn: „**Zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody pitnej - Zakup agregatów prądotwórczych do SUW**”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze,

NIP 5391490903, REGON 030237658

tel. 83 379 50 11, faks 83 379 50 08; e-mail; ug@podedworze.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody pitnej - Zakup agregatów prądotwórczych do SUW”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch agregatów prądotwórczych do Stacji Uzdatniania Wody w Opolu.

Parametry techniczne agregatów:

1) Agregat nr 1 o mocy min: 60kW

- rodzaj paliwa – diesel
- czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa przy 75 % obciążenia – min 10 godzin
- układ podtrzymania akumulatora
- w obudowie wyciszonej
- prądnica bezszczotkowa samowzbudna
- stabilizator napięcia;
- automatyczny panel sterowania z menu w języku polskim, wyposażony w cyfrowy sterownik z licznikiem godzin,
- zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów;
- czas pracy przy 100% obciążeniu nie krótszy niż 8 godzin;
- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- układ ATS-SZR
- okres gwarancji 5lat;

Dodatkowe wymagania:

- dostawa i montaż we wskazanym miejscu
- uruchomienie agregatu w miejscu montażu
- podłączenie układu SZR w budynku SUW, we współpracy z fotowoltaiką
- wykonawca przeszkoli z obsługi min. 1 pracownika Zamawiającego

2) Agregat nr 2 o min mocy: 40 kW

- rodzaj paliwa – diesel
- czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa przy 75 % obciążenia – min 10 godzin
- układ podtrzymania akumulatora

- w obudowie wyciszonej
- prądnica bezszczotkowa samowzbudna
- stabilizator napięcia;
- automatyczny panel sterowania z menu w języku polskim, wyposażony w cyfrowy sterownik z licznikiem godzin,
- zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów;
- czas pracy przy 100% obciążeniu nie krótszy niż 8 godzin;
- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- układ ATS-SZR
- okres gwarancji 5lat;

Dodatkowe wymagania:

- dostawa i montaż we wskazanym miejscu
- uruchomienie agregatu w miejscu montażu
- podłączenie układu SZR w budynku SUW, we współpracy z fotowoltaiką
- wykonawca przeszkoli z obsługi min. 1 pracownika Zamawiającego.

Wykonawca w cenie powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z kosztami niezbędnymi do zachowania 5-letniej gwarancji (np. przeglądy, dojazd itp.)

Kod CPV: 31122000-7

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2025 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dołączony do niniejszego zapytania formularz ofertowy (załącznik nr 1). Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
3. Oferta powinna;
 - być opatrzona pieczęcią firmową lub danymi Wykonawcy,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr fax, e-mail,
 - być podpisana przez Wykonawcę,
 - posiadać termin ważności
 - zawierać cenę, z wyodrębnieniem podatku VAT (o ile dotyczy), w której zawarte będą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
4. Do oferty należy załączyć oświadczenie kontrahenta o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być złożona w Urzędzie Gminy Podedwórze w kopercie z dopiskiem: Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania: „Dostawa agregatów prądotwórczych” .

2. Oferta może być dostarczona w następujący sposób:
 - a) przesłana na faks nr 83 379 50 08 lub
 - b) przesłana pocztą elektroniczną na adres: kri@podedworze.pl lub
 - c) dostarczona osobiście lub
 - d) przesłana za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
3. Termin składania ofert do dnia 05.05.2025 r. do godz. 10.00 Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

V. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium – Cena – 100 %
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie bądź na podany adres poczty elektronicznej.

VI. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Aneta Zielińska-Pajdosz

Telefon: 83 379 50 01

Faks: 83 379 50 08

e-mail: kri@podedworze.pl

Wójt Gminy

Monika Maciejewicz-Drag

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Zamawiającego

