

Podedwórze, dnia 10 listopada 2020 r.

Nr postępowania: IGZ.271.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. OZE w Gminie Podedwórze – dostawa i montaż kotłów na biomasę

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagany jest rzeczywisty pomiar wytworzonego ciepła.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza do zamówienia kotły bez wodnej podłogi. W dokumentacji Zamówienia - Zamawiający wymaga, aby kocioł posiadał wodną podłogę komory paleniskowej, Czym jest to uwarunkowane? Lub na jakiej podstawie, na podstawie jakich przepisów Zamawiający wymaga wodnej podłogi? Ograniczenie powyższe nie ma żadnego uzasadnienia co do sprawności czy efektywności urządzenia. Wnosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących podobne zamówienia –Zamawiający zrezygnował z powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania. Zamawiający ma prawo wybierać takie rozwiązanie techniczne, które gwarantuje najwyższą jakość. Zamawiającemu znanych jest wiele przykładów stosowania takiego rozwiązania w zamówieniach publicznych, jak i również wielu producentów stosuje taką konstrukcję w swoich wyrobach.

Pytanie nr 3:

Wnosimy aby Zamawiający usunął zapis odnośnie średnicy rury podajnika 75 mm – tak dokładne precyzowanie parametrów sugerować może na preferowanie jednego z producentów.

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, że średnica 75 mm stosowana jest przez wielu producentów, jednakże zamawiający dopuszcza zastosowanie innej średnicy, o ile Wykonawca zapewni bezawaryjny przepływ pelletu.

Pytanie nr 4:

Wnosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu: czym ma polegać sterowanie dwoma obiegami grzewczymi i czy obieg z zaworem się do nich zalicza?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że możliwość sterowania dwoma dodatkowymi obiegami polega na tym, że jeżeli instalacja u danego Użytkownika tego wymaga, sterownik kotła ma możliwość



sterować oddzielnie obiegami, np. oddzielnie instalacja grzejnikowa c.o. oddzielnie instalacji c.o. podłogowa, itd. Kocioł powinien mieć możliwość sterowania zaworem 4drog i dodatkowo drugi obieg grzewczy.

Pytanie nr 5:

Wnosimy o dopuszczenie do Zamówienia kotłów o max ciśnieniu roboczym 2 bar.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza kotły o max. Ciśnieniu roboczym 2 bar.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy
Monika Mackiewicz-Drag