

DZP.271.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania pn. „Przebudowa Ujęcia Wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole oraz budową sieci wodociągowej w m. Mosty, w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń”

Zamawiający – Gmina Podedwórze z siedzibą w Podedwórze 44, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wyjaśnia i uzupełnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego następujące informacje:

Część I „Przebudowa Ujęcia Wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole”

Pyt. 1. Zgodnie z częścią opisową i graficzną stare zbiorniki na wodę należy zlikwidować, proszę o wskazanie wyceny do ich likwidacji?

Odp. Zamawiający informuję, że zbiorniki trzeba odkopać zdemontować i przewieźć na miejsce wskazane przez inwestora do 5 km.

Część II „Budowa sieci wodociągowej w m. Mosty”

Pyt. 1. Proszę o podanie ilości nakładek na wodomierze.

Odp. Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 9 c do SIWZ, Przedmiar robót, pkt. 19, znajduje się pozycja - Montaż nakładek modułowych do zdalnego odczytu wodomierzy dn. 15 mm – ilość 32 kpl.

Pyt. 2. Trasa wodociągu usytuowana jest częściowo przez pola uprawne. Czy przy kalkulacji ceny trzeba doliczyć odszkodowanie za zniszczone zasiewy?

Odp. Zamawiający informuje, że ewentualne odszkodowania będą pokrywane przez inwestora.

WÓJT

Krzysztof Chilczuk